

GroenLinks fractie, gemeente Bergen

Domein	: Ruimtelijke Ontwikkeling	Ons kenmerk	: 22uit01018
Team	: Plannen en Projecten	Zaaknummer	: BB22.00151
Contactpersoon	: Marco Vinke	Uw brief van	: 7 februari 2022
Telefoonnummer	: 088 909 7496	Uw kenmerk	:
Bijlage(n)	: 1	Verzenddatum	:

Onderwerp : Uitvoering motie openbare ruimte plan T&O in de kern Bergen

Geachte heer, mevrouw,

Op 7 februari 2022 stelde u schriftelijke vragen aan ons college met betrekking tot de motie openbare ruimte plan T&O in de kern Bergen.

Vraag

In de raadsvergadering van 4 november 2021 lag er een voorstel van het college om deze motie af te voeren van de lijst ingediende moties en amendementen met de boodschap: niet uitvoerbaar. De reden was dat de motie niet zou passen binnen de normering van de CROW.

De raad heeft met de amendering laten weten dat de motie niet mocht worden afgevoerd en dat er wél uitvoering aan moet worden gegeven.

Onze vraag is nu, wordt de motie nu wel of niet uitgevoerd?

Antwoord

Op 17 juni 2021 is de vraag als volgt beantwoord:

De minimale rijbaanbreedte van de toegangsweg is 4,50 meter en conform de landelijke CROW-richtlijnen. Ter hoogte van de Jaap Weijandweg 28 ligt een volledig trottoir van 1,50 meter. Ter hoogte van Jaap Weijandweg 26 ligt een strook van 1,00 meter.

Het langsparkeren ter hoogte van nummer 28 en 26 is ongewenst vanwege het opheffen van beide trottoirs. Voetgangers moeten op de rijbaan lopen en auto's worden vlak langs de gevels geparkeerd.

Het parkeren op het veldje aan de Jaap Weijandweg is nodig op aan het parkeerbeleid te voldoen.

Ter aanvulling op het antwoord van 17 juni 2021 is een doorsnede opgesteld van de Jaap Weijandweg. De parkeerstroken (zie bijlage), zoals in de motie wordt gesteld, zijn hierin weergegeven. Indien de motie wordt uitgevoerd, komt de doorgang voor nood- en hulpdiensten in gevaar. De motie wordt dan ook om deze reden afgeraden.


Tot slot

Hebt u nog vragen? Neemt u dan contact op met Marco Vinke, beleidsmedewerker plannen & projecten van het team Plannen en Projecten via telefoonnummer 088 909 7496. Wilt u bij correspondentie het kenmerk 22uit01018 vermelden?



Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Bergen,



mr. M.N. (Martijn)
Schroor
secretaris



L.Hj. (Lars) Voskuil
burgemeester



DWARSPROFIEL C-C
SCHAAL 1:50

Toerangsweg van Jaap Weilandweg	
Beschikbare breedte openbare ruimte = 6,90m (tussen kadastrale grenzen)	
Rijbaan 2-richtingen (minimaal conform ASVV2015*)	= 4,60m
Trottoirbanden	= 0,30m
Totaal benodigd	= 4,90m
Breedte langs parkeervak (LIOR Bergen = 2,20)	= 2,00m
Conclusie	
Het toepassen van 2 stroken langsparkeren gaat niet passen. Hierbij is nog niet eens rekening gehouden met een uitstapstrook/trottoir.	
Kanttekening	
*ASVV2020 = 4,80m	